

JSI-ILMAKRUUNUN SIEPPAUSASTE

Tutkimustulos

Jeven
Top ventilation for top chefs

JSI-Ilmakruunun sieppausastemittaus tulokset

NORDTEST menetelmä NT/VVS 088

JSI 3000 x 1000 x 540 -6 -2
Seinämalli

Tulokset

%	qF l/s	qS l/s
97,8	1475	285
96,6	949	280
95,7	474	253
97,6	967	*) 35

= sieppausaste
qF = poistoilmavirta
qS = tuloilmavirta

*) vain ohjausilma

